

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, обслуживанию, эксплуатации
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за Октябрь 2020 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание ВДИС				
	5 мкр., д.13, кв.15	обследование инженерных сетей			19/10
	5 мкр., д.13, кв.26	обследование инженерных сетей			112/10
	5 мкр., д.13, 2 под.	развоздушивание стояка			63/10
	5 мкр., д.14, кв.120	развоздушивание стояка			128/10
	5 мкр., д.15, кв.41	развоздушивание стояка			12/10
	5 мкр., д.15, кв.129	развоздушивание стояка			75,76/10
	5 мкр., д.16, кв.43	перепакровка радиатора по к/гайке			5/10
	5 мкр., д.40, кв.99	обследование инженерных сетей			134/10
	5 мкр., д.40, кв.116	развоздушивание стояка			154/10
	5 мкр., д.41, кв.48	обследование инженерных сетей			30/10
	5 мкр., д.41, кв.49	обследование инженерных сетей			50,166/10
	ул.Гоголя, д.8, 1 т/у	ревизия дрос.устройства на магазин "Пятёрочка" прокладка паронит.д.32мм	шт.	4	
	ул.Гоголя, д.8, м-н "Пятёрочка"	обследование инженерных сетей			8,15/10
	ул.Гоголя, д.8, кв.40	обследование инженерных сетей			157/10
	ул.Гоголя, д.8, кв.59	обследование инженерных сетей			109/10
	ул.Гоголя, д.8, кв.73	обследование инженерных сетей			100/10
	ул.Гоголя, д.8, кв.80	обследование инженерных сетей			96,172/10
	ул.Гоголя, д.8, кв.85	обследование инженерных сетей			95,171/10
	ул.Комсомол., д.2/2, кв.23	обследование инженерных сетей			156/10
	ул.Комсомол., д.2/2, кв.30	обследование инженерных сетей			155/10
	ул.Комсомол., д.7, кв.34	развоздушивание стояка			86/10
	ул.Советская, д.34, кв.1	обследование инженерных сетей			1,9/10
	ул.Советская, д.36, кв.25	смена стона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	1	16/10
	ул.Советская, д.39, кв.2	обследование инженерных сетей			87/10
	ул.Советская, д.42, подъезды	развоздушивание стояка			131/10
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.13	Замена элеватора, установка балансировочного клапана и врезка точек замеров в тепловом узле №2			
	ул.Гоголя, д.4, кв.49	замена трубопровода ст.д.20мм врезка в действующие сети д.15мм (байпас) труба ст.д.15мм демонтаж воздухосборника (труба д.76мм) прокладка трубопровода ст.д.15мм	м. врез. м. м. м.	0,90 2 0,50 0,60 0,60	

	врезка в действующие сети д.15мм (кран шаровый сбросной с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш автомобиль "Газель"	врез. шт. шт. час	1 1 1 0,50	203/08
ул.Советская, д.36	Установка фильтров на системе отопления в тепловом узле	шт.	2	