

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей за февраль месяц 2023 г.

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	5 мкр., д.13, 4 под.	обследование инженерных сетей			07/02
	5 мкр., д.15, кв.116	обследование инженерных сетей			74/02
	5 мкр., д.15, кв.120	обследование инженерных сетей			75/02
	5 мкр., д.15, кв.132	обследование инженерных сетей			161/02
	5 мкр., д.15, кв.148	обследование инженерных сетей			100/02
	5 мкр., д.16, кв.43	обследование инженерных сетей			156/02
	5 мкр., д.39, кв.72	обследование инженерных сетей			109/02
	ул.Гоголя, д.4, кв.29	перепакровка подводов к п/сушителю			28/02
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.39, 1 под., подвал	смена крана шарового д.40мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.40мм г-ш	шт.	1	
		смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.40мм L=150мм	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1	
		смена трубопровода ст.д.40мм	м.	0,10	
		муфта д.40мм	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	врез.	3	
		резьба д.15мм	шт.	3	
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	3	
	5 под., подвал	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1	
		муфта д.20мм	шт.	1	
		смена бочонка д.20мм	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	врез.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	1	
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	5 мкр., д.13, кв.58	развоздушивание стояка			105/02
	5 мкр., д.13, кв.62	развоздушивание стояка			98/02
	5 мкр., д.13, кв.79	обследование инженерных сетей			16/02
	5 мкр., д.13	демонтаж приборов учёта установка катушек прокладка паронит.д.40мм	шт.	4	
	5 мкр., д.14, кв.40	обследование инженерных сетей			111/02
	5 мкр., д.14, кв.60	развоздушивание стояка			99/02