

1	2	3	4	5	6
	5 мкр., д.14, 5 под.,	смена сгона в сборе д.25мм L=200мм	шт.	2	
	под кв.61	врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш	врез. шт. шт.	2 2 2	
	5 мкр., д.14, кв.90	врезка в действующие сети д.15мм резьба д.15мм муфта д.15мм кран "Маевского" д.15мм	врез. шт. шт. шт.	1 1 1 1	12/10
	5 мкр., д.15	теплоизоляция труб отопления в ТУ (тепловых узлах) №1, №2	узел	2	
	5 мкр., д.39	теплоизоляция труб отопления в ТУ (тепловых узлах) №1, №2	узел	2	
	5 мкр., д.39, 4 под., подвал	смена крана шарового д.32мм г-г смена сгона в сборе д.32мм L=200мм смена сгона в сборе д.32мм L=150мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. врез. шт. шт.	2 1 1 2 2 2	
	5 мкр., д.39, ТУ №1 под манометр	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ул.Гоголя, д.8	замена участков трубопроводов отопления в подвальном помещении	дом	1	
	ул.Гоголя, д.8, ТУ №3 под манометр	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ул.Комсомол., д.2/2, кв.18	демонтаж радиатора чуг. 11 секций установка заглушки д.20мм ВР	шт. шт.	1 2	183/10
	ул.Комсомол., д.3, кв.34	замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм	м. шт. шт.	1,0 1 1	310/09
	ул. Советская, д.34	теплоизоляция трубопроводов отопления в подъездах №2, №3	под.	2	

Горячее водоснабжение

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение осеннего осмотра ВДИС				
	5 мкр., д.13, кв.19	перепаковали п/сушитель			26/10
	5 мкр., д.13, кв.19	развоздушивание стояка			24/10
	5 мкр., д.13, кв.53	развоздушивание стояка			108/10
	5 мкр., д.13, кв.54	развоздушивание стояка			113/10
	5 мкр., д.13, кв.78	развоздушивание стояка			109/10
	5 мкр., д.13, кв.96	развоздушивание стояка			106/10
	5 мкр., д.14, кв.1	развоздушивание стояка			150,104/10
	5 мкр., д.14, кв.40	развоздушивание стояка			153/10
	5 мкр., д.14, кв.50	развоздушивание стояка			147/10
	5 мкр., д.14, кв.73	развоздушивание стояка			127/10
	5 мкр., д.14, кв.88	развоздушивание стояка			126,112/10
	5 мкр., д.14, кв.97	развоздушивание стояка			115/10
	5 мкр., д.14, кв.120	развоздушивание стояка			146,140/10