

## Отчет предприятия ООО ЖК "Веста"

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию  
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей  
за май 2026 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>Отопление</b>					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	5 мкр., д.15, кв.44	обследование инженерных сетей			67/05
	5 мкр., д.16, ТУ №4	обследование инженерных сетей			57/05
	5 мкр., д.40, кв.106	обследование инженерных сетей			72/05
	ул.Гоголя, д.4, кв.15	перепаковка подвода к п/сушителю			46/05
	ул.Гоголя, д.4, кв.15	обследование инженерных сетей			47/05
	ул.Комсомольская, д.1, кв.14	обследование инженерных сетей			65/05
	ул.Комсомольская, д.3, кв.17,21	замена трубопровода ст.д.15мм	м	1,70	65/04
	ул.Комсомольская, д.3, кв.25	ревизия подвода к радиатору			4/05
	ул.Комсомольская, д.3, кв.36	перепаковка подвода к п/сушителю			40/05
	ул.Советская, д.32, кв.56	обследование инженерных сетей			70/05
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.31, кв.14	замена трубопровода ст. д.20мм отвод ст.д.20мм замена трубопровода ст.д.15мм приварка резьбы д.20мм приварка резьбы д.15мм (сгон д.15мм L=200мм)	м шт. м шт. шт.	8,0 10 3,0 6 2	75/1/05
	6 мкр., д.31	замена стального фланцевого крана д-80 мм (задвижки) в тепловом узле	шт.	1	
	ул.Гоголя, д.4, кв.43	замена трубопровода ст.д.15мм отвод д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиатору) резьба д.15мм смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	м шт. шт. шт. шт.	3,0 4 2 2 2	47/04
	ул.Комсомольская, д.3, кв.8,12	замена трубопровода ст. д.20мм приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=200мм смена прох.пробки д.20мм пр.	м шт. шт. шт.	2,6 2 2 2	56/04
<b>Горячее водоснабжение</b>					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.31, кв.19	развоздушивание стояка			1/05
	6 мкр., д.31, кв.31	развоздушивание стояка			5/05